



**ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)**
603950, Нижний Новгород, ул. Гребешковский откос, д. 7. Телефон: (831) 431-82-11, Факс: (831) 431-82-41
E-mail: volok@gosnadzor.ru, http://www.volok.gosnadzor.ru

18.07.2017

(дата составления акта)

603105, г. Нижний Новгород,
ул. Ванеева, 7/57

12 часов 00 минут

(время составления акта)

(место составления акта)

**Акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом
муниципального контроля юридического лица, индивидуального
предпринимателя**

№ пр-1239/17/А/14

По адресу/адресам: г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, 7/57

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения и.о. заместителя руководителя Волжско – Окского
управления Ростехнадзора С.А. Ускова № пр-1238=9/17 от 01.07.2017

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

МАОУ «Лицей № 38»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" ___ " _____ 20 ___ г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин.

Продолжительность _____

" ___ " _____ 20 ___ г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин.

Продолжительность _____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 7 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Волжско-Окским управлением Федеральной службы по
технологическому, экологическому и атомному надзору

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Зам.директора Орлянский Д.Э.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

18.07.2017

10 часов 30 минут

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Сальников Владимир Михайлович - государственный инспектор отдела по надзору за электростанциями, электрическими сетями и ГТС

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Орлянский Д.Э.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

N п/п	Характер нарушения (по организации производственного контроля, надзора; наличие и содержанию технической документации, организации обучения, аттестации и периодической проверки знаний; состоянию технических устройств)	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены	Лица, допустившие нарушения
По соблюдению требований нормативных документов при эксплуатации электроустановок:			
1	Не утверждена однолинейная схема	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утверждённых приказом Минэнерго России 13.01.2003 №6, зарегистрированных Минюстом России от 22.01.2003 № 4145 Пункт 1.8.2-1.8.6	Энергетик Сороченко А.Н..
2	Неисправна механическая блокировка рубильников 0,4 кВ.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утверждённых приказом Минэнерго России 13.01.2003 №6, зарегистрированных Минюстом России от 22.01.2003 № 4145 п.1.6.1.-1.6.3.	Энергетик Сороченко А.Н

3	Не представлен отчет о выполнении графика ППР.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России 13.01.2003 №6, зарегистрированных Минюстом России от 22.01.2003 № 4145 п.1.6.14.	Энергетик Сороченко А.Н
4	Обеспечить эл. тех. персонал испытанными средствами защиты от поражения эл. током.	Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России 13.01.2003 №6, зарегистрированных Минюстом России от 22.01.2003 № 4145 п.1.7.3.	Энергетик Сороченко А.Н
5	ЩО не закрыты на замки (обеспечить возможность их запираания).	ПУЭ п.4.1.26., ПОТРМ п.1.3.11.	Энергетик Сороченко А.Н
6	На предохранительных щитках и (или) у предохранителей присоединений должны быть надписи, указывающие номинальный ток плавкой вставки.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России 13.01.2003 №6, зарегистрированных Минюстом России от 22.01.2003 № 4145 п.2.2.20	Энергетик Сороченко А.Н
Исполнение Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности»:			
1			

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено -----

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Сальников В.М. 18.07.2017

Зам.директора по АХР Орлянский Д.Э.

..18.07.2017

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписание от 18.07.2017 № пр-1239/17/П/14

Подписи лиц, проводивших
проверку:

/ Сальников В.М./

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Зам.директора по АХР Орлянский Д.Э.

. МАОУ «Лицей № 38»

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 18 " июля 20 17 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:



(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)